


IZOMETRIE - HLAVNÍ VĚTEV

Redukce tlaku STL a měření spotřeby plynu
HJP – tlakový uzávěr plynu, KK DN 25
dovozkový regulátor tlaku plynu
dovozkový plynoměr G4 s rozvěží dle správy sítě



SPAD (%) / MATERIÁL	MIN. 0,3%	POUKYTNÉ PŘEDZEMNÍ PÉ 32	BRÁLEN DN 25
DELKA (m)		14,00 m	0,5 m

VÝKRES SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO PROJEKOVÁNÍ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ A JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ DALŠÍCH STUPŇŮ PD.
PŘEDEVŠÍM PAK PRO ZPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ A DÍLENSKÉ DOKUMENTACE

RODINNÝ DŮM	stavebník - Pavel a Pavla Šantorovi	PODÉLNÝ ŘEZ PŘÍPOJKOU PLYNU
p.č. 331/4, k.ú. Běhánky	M 1:100	PŘÍLOHA D 2.2.9