Půdorys základů 1:50



POZN.:

- před zahájením prací vyhodnotit základové podmínky,výsledek konzultovat s geologem
- základové pasy z betonu C12/15, horní část tvořena pomocí ztraceného bednění šířky 300mm
- deska beton C20/25, vyztužena KARI sítí pr. 6x100/100mm v celé ploše betonu
- doplnit prostupy instalací - viz. výkres půdorys základů v části zdravotechnika -
  prostupy 6ks kanalizace
  prostupy 1ks voda a 1ks elektro

- hydroizolace navržena pro stanovení radonového indexu viz. zpráva
- hromosvod na objektu do základové spáry bude umístěn zemnící drát FeZn 8mm, délka a vývod viz. projekt elektro

Řez A-A viz. výkres ozn. č. 05

hrany základových pasů

hrany zdiva nad deskou

Z důvodu vysokého radonového indexu pozemku a podlahového vytápění, bude prostor pod základovou deskou odvětrán pomocí perforovaných drenážních trubek opatřených geotextilií

ZODP. PROJEKTANT/KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	LOEX
Ing. Jan Loder	Zdeněk Hink	
Investor: Ing. Jan Pístecký, Maltézské náměstí 473/15, 118 00 Praha 1 MUDr. Šárka Klegrová, Jánského 2196/81, 155 00 Praha 5	FORMÁT	A2
	DATUM	7/2018
	STUPEŇ	Stavební řízení
Objekt: Novostavba rodinného domu pozemek p.č.: 1240/69 v k.ú. Kolovraty (okres Praha)	Č. ZAKÁZKY	2018283
	MĚŘÍTKO	1:50
Výkres: Půdorys základů	Páre:	Č. VÝKRESU 03.