

Vážená paní  
Ing. arch. Martina Bedrunková  
Fryčovice 610  
739 45 Fryčovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE  
/ 20.8.2018

NAŠE ZNAČKA  
1099903693

VYŘIZUJE / LINKA  
Kudláček / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Benešov / 10.9.2018

**VĚC: Vyjádření ČEZ Distribuce a. s. k stavebnímu povolení pro stavbu:**

### **Novostavba RD na par.č. 564/23 k.ú. Vrané nad Vltavou**

K realizaci výše uvedené akce nemáme námitky za předpokladu, že bude respektováno naše stávající energetické zařízení, včetně ochranných pásem dle zákona č. 458/2000 Sb.

V zájmovém území nebo v jeho blízkosti se nachází:

Druh zařízení		ochranné pásmo
<input checked="" type="checkbox"/> nadzemní vedení nízkého napětí 0,4kV	(NN)	nemá

**Zákres stávajícího distribučního energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude zaslán na základě samostatně podané žádosti – Sdělení o existenci sítí- <https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/>**

Dále se v zájmovém území, nebo v jeho blízkosti, může nacházet energetické zařízení, které není v majetku ČEZ Distribuce, a.s. (např.přípojky a přívody v majetku odběratelů, veřejné osvětlení a pod).

Všechna zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. musí být respektována, včetně dodržení předepsaných vzdáleností uvedených v technických normách. U všech druhů energetického zařízení, kromě nadzemního vedení NN (nemá ochranné pásmo), je nutné respektovat i ochranné pásmo dle zákona č.458/2000 Sb.

Před započítáním zemních prací musí být trasy veškerých podzemních vedení v našem majetku vytýčeny. Vytýčení provede na objednávku ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím kontaktních míst a zákaznické linky tel. 800 850 860. V případě požadavku na přesné určení polohy podzemních vedení je nezbytné též provést jejich vytýčení.

Zemní práce v ochranném pásmu podzemních vedení musí být prováděny ručně, bez použití mechanizace a s maximální pozorností, aby nedošlo k jejich poškození.

U nadzemních vedení nízkého napětí (nemá ochranné pásmo) nesmí být snížena stabilita podpěrných bodů a poškozeno uzemnění.

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka  
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace),  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz), [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  
| zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Při pracích pod nadzemním vedením nesmí být použity mechanismy vyšší než 3m (včetně výsuvných částí). Pod vedením nesmí být prováděna skládka materiálu či zeminy.

V případě poškození energetického zařízení neprodleně kontaktujte poruchovou linku na tel. 800 850 860.

U staveb, při kterých dojde ke styku s ochranným pásmem některého z výše uvedených energetických zařízení, **je nutné požádat o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu** a současně předložit projektovou dokumentaci. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými Českými technickými normami a předpisy. Při souběhu a křížování s elektrickými vedeními musí dokumentace obsahovat vzorové řezy.

K žádosti o souhlas s prováděním činnosti a s umístěním stavby v ochranném pásmu energetického zařízení v souladu s ustanovením § 46 odst. 8 a odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb. je nutné současně předložit výpis parcelních čísel pozemků, na kterých dojde k činnosti nebo umístění stavby v ochranném pásmu energetického zařízení.

Výpis je nutné seřadit podle katastrálních území a u čísel pozemků uvést, o jaký druh energetického zařízení se jedná. Žádost o udělení souhlasu musí být zaslána na adresu: **ČEZ Distribuce, a.s. Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň (zákaznická linka 800 850 860, email: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) a web [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz)).**

**Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu el. energie a k činnostem v ochranném pásmu.**

**Případné stanovení připojovacích podmínek k distribuční el. soustavě bude upřesněno po podání žádosti o připojení odběratele k distribuční soustavě, jejíž formulář lze získat na kontaktních místech, nebo stažením z internetových stránek společnosti.**

**Platnost vyjádření je šest měsíců ode dne uvedeného v záhlaví.**

S pozdravem



Bc. Zbyněk Kudláček  
Technik SEM / oddělení SEM Sítě Střed  
ČEZ Distribuce, a. s.