

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
krajské ředitelství, odloučené pracoviště Řevnice

Adresa: Havlíčkova 174, 252 30 Řevnice

Ev. č. PZ - 507 - 2/2018/PD

Řevnice 3. 10. 2018

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Ing. Gabriela Borovcová
Zdeňka Štěpánka 1774/25
708 00 Ostrava

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: por. Mgr. Jakub Šnajdr, tel.: 950845124, e-mail: jakub.snajdr@sck.izscr.cz)

Místo stavby : Vrané nad Vltavou, U Školy, k. ú. Vrané nad Vltavou, č. parc. 564/23
Název stavby : Rodinný dům s garáží
Stavebník : Ing. Olga Baďurová, Václava Jiříkovského 176, 700 30 Ostrava, Mgr. B. Lichnovský, Suvorovova 46/3, 700 30 Ostrava
Předložená dokumentace : Stavební řízení
Zpracovatel dokumentace : Ing. Gabriela Borovcová, ČKAIT 1103677, 09/2018

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS Středočeského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne **26. 9. 2018** a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI.

Podmínky:

- 1) V garáži bude provedeno provozní větrání v souladu s ČSN 73 6058. Přirozené větrání stání v jedné nebo ve dvou řadách za sebou v jedné výškové úrovni se navrhuje příčné s neuzavíratelnými otvory v protilehlých stěnách. Celková volná plocha větracích otvorů pro jedno stání je minimálně v garážích pro vozidla skupiny 1 (viz. 4.2.1): 0,025m²/stání.
- 2) Bude provedeno označení hlavního vypínače elektrické energie a uzávěru vody bezpečnostními značkami. Podružný domovní elektrorozvaděč bude označen bezpečnostní tabulkou „pozor elektrické zařízení“, „nehas vodou ani pěnovými přístroji“ či podobně znějícím textem dle ČSN EN ISO 7010.


Odůvodnění:

HZS Středočeského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (Ing. Gabriela Borovcová, ČKAIT 1103677, 09/2018).

Posouzená dokumentace splňuje mimo uvedené podmínky obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou mimo uvedené podmínky splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
stanice Řevnice
Havlíčkova 174
3


mjr. Bc. Zdeněk Bezděkovský
vedoucí oddělení stavební prevence
vrchní komisař