

LEGENDA

RPV 1	ROZDĚLOVAČ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S PRŮTOKOMĚRY
RPV 2	ROZDĚLOVAČ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S PRŮTOKOMĚRY
VKXX/XXX/XXXX	OTOPNÉ TĚLESO RADIK TYP VK
K11V/2000/884	VČETNĚ TERMOSTATICKÉ HLAVICE RAE 5054
OT 1820/600	OTOPNÉ TĚLESO KORATHERM VERTIKAL
OT 690/750	VČETNĚ TERMOSTATICKÉ HLAVICE RAE 5054
	OTOPNÉ TĚLESO KORALUX LINEAR MAX 1820/600
	ELEKTRICKÁ TOPNÁ TYČ DO ŽEBŘÍKOVÉHO OTOPNÉHO TĚLESA 300W
	OTOPNÉ TĚLESO KORALUX LINEAR MAX 690/750
	ELEKTRICKÁ TOPNÁ TYČ DO ŽEBŘÍKOVÉHO OTOPNÉHO TĚLESA 300W
MOV	MIKROODLUČOVAČ VZDUCHU
F	FILTR S JEMNÝM SÍTEM
KK	KULOVÝ UZAVÍRACÍ KOHOUT
---	DILATACE
---	PRÍVODNÍ POTRUBÍ
---	ZPĚTNÉ POTRUBÍ

OZN.	NÁZEV	M2
201	SCHODY	6,5
202	CHODBA	12,6
203	LOŽNICE	17,1
204	ŠATNA	9,38
205	POKOJ	12,3
206	POKOJ	15,1
207	POKOJ	15,1
208	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,94
209	ŠATNA	5,85
210	KOUPELNA	8,64
211	TOALETA	1,75

POZNÁMKY:

UCHYCENÍ POTRUBÍ

UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.

TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ

VEŠKERÉ MĚŘENÉ ROZVODY VYTÁPĚNÍ BUDOU IZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ MIRELON H. 25mm.

POTRUBÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

POTRUBÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ BUDE PROVEDENO Z PĚTIVRSTVÉHO MATERIÁLU S VNITŘNÍ KYSLÍKOVOU BARIÉROU, 16x2 mm

TEPLOTNÍ SPÁD TEPELOVODNÍ SOUSTAVY


TEPELOVODNÍ SOUSTAVA JE NAVRŽENA NA TEPELOVODNÍ SPÁD 45°C/35°C.

KOORDINACE

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE STAVEBNÍ ČÁSTI A PROFESÍ ELEKTRO, ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ A ZDRAVOTECHNIKY.

REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM	PROVEDL
--------	----------------	-------	---------

DETAIL ULOŽENÍ POTRUBÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ M1:5



STAVBA	OBJEKT
RODINNÝ DŮM VRANÉ	SO 01
PARC.Č. 564/23, K.Ú. VRANÉ NAD VLTAVOU	RODINNÝ DŮM
UL. U ŠKOLY	

INVESTOR	PROVOZNÍ SOUBOR
ING. O. BAĐUROVÁ, MGR. B. LICHNOVSKÝ	
VÁCLAVA JIRÍKOVSKÉHO 176/56, 70030 OSTRAVA	
SUVOROVA 46/3, 70030 OSTRAVA	

STUPEŇ	ČÁST	OBSAH
DOKUMENTACE	D.1.1.6.	PŮDORYS 2.NP
PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ	VYTÁPĚNÍ	

PROJEKT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL
PETR LICHNOVSKÝ	ING. ARCH. PETR LICHNOVSKÝ	ING. TOMÁŠ FABIÁN
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ S.R.O.	AUTORIZACE ČKA 698	
SUVOROVA 3, OSTRAVA - ZÁBŘEH		



DATUM	FORMÁT	MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU	REVIZE
7/2018	A2	1 : 50	10/18 SP D116 003	0
			SADA	
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	