ŘEZ S1-S1'



MATERIÁL, DIMENZE	PVC KG DN 125
DÉLKA	3,5 m
SKLON	7,9 %

ŘEZ S2-S2'



MATERIÁL, DIMENZE	PVC KG DN 160	PVC KG DN 160	PVC KG DN 125	PVC KG DN 110
DÉLKA	4,9 m	14,0 m	11,3 m	2,7 m
SKLON	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,9 %

ŘEZ S3-S3'



MATERIÁL, DIMENZE	PVC KG DN 110
DÉLKA	1,6 m
SKLON	19,6 %

ŘEZ S4-S4'



MATERIÁL, DIMENZE	PVC KG DN 125
DÉLKA	6,0 m
SKLON	5,4 %

ŘEZ S5-S5'



MATERIÁL, DIMENZE	PVC KG DN 110
DÉLKA	5,5 m
SKLON	24,7 %

ŘEZ D1-D1'



MATERIÁL, DIMENZE	PVC KG DN 160	PVC KG DN 125
DÉLKA	5,4 m	6,1 m
SKLON	1,0 %	1,0 %

ŘEZ D2-D2'



MATERIÁL, DIMENZE	PVC KG DN 125
DÉLKA	4,3 m
SKLON	1,0 %

ŘEZ D3-D3'



MATERIÁL, DIMENZE	PVC KG DN 125
DÉLKA	6,4 m
SKLON	8,7 %

ŘEZ D4-D4'



MATERIÁL, DIMENZE	PVC KG DN 110
DÉLKA	2,4 m
SKLON	12,4 %

ŘEZ D5-D5'



MATERIÁL, DIMENZE	PVC KG DN 125
DÉLKA	6,9m
SKLON	5,6 %

ŘEZ D6-D6'



MATERIÁL, DIMENZE	PVC KG DN 125
DÉLKA	3,2 m
SKLON	3,5 %

ŘEZ D7-D7'



MATERIÁL, DIMENZE	PERFOROVANÉ POTRUBÍ DN 160	PVC KG DN 160	PVC KG DN 160	SINEKO NAUTILUS 5m3	PVC KG DN 160	PVC KG DN 125
DÉLKA	10,0 m	4,1 m	2,8 m		6,1 m	9,9 m
SKLON	6,5 %	2,9 %	9,4 %		1,2 %	1,2 %

ŘEZ D8-D8'



MATERIÁL, DIMENZE	PVC KG DN 160
DÉLKA	11,9 m
SKLON	3,0 %

POZNÁMKY:

UCHYCENÍ POTRUBÍ

UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.

TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ

VEŠKERÉ ROZVODY STUDENÉ VODY BUDOU IZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ MIRELON tl. 13mm.
CIRKULOVANÉ POTRUBÍ TV A CIRKULAČNÍ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO NAVLEKOVOU IZOLACÍ MIRELON tl. 13mm.
OSTATNÍ NECIRKULOVANÉ POTRUBÍ TV BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ MIRELON tl. 13mm.

IZOLACE DEŠŤOVÉ KANALIZACE

POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ MIRELON AKUSTIK tl. 5mm

SPÁDY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3%
SVODNÉ (LEŽATÉ) POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE V MINIMÁLNÍM
SPÁDU 2%, POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE V MIN. SPÁDU 1%.

KOMPENZACE DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ

KOMPENZACE DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CIRKULAČNÍHO POTRUBÍ
JE ŘEŠENO ZMĚNOU TRASY POTRUBÍ NEBO POUŽITÍM U-KOMPENZÁTORŮ.

KOORDINACE

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE STAVEBNÍ ČÁSTI, ZDRAVOTECHNIKY
ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ A ELEKTROINSTALACE.

LEGENDA

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (PP - HT SYSTÉM, PP - KG SYSTÉM)
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE (PP - HT SYSTÉM, PP - KG SYSTÉM)
- VSAKOVACÍ ŽEBRO
- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ
- PŘÍPOJKA VODOVODU (PE 100 RC, Ø32x3,0 PN 16 SDR 11)
- STUDENÁ VODA UŽITKOVÁ - VNĚJŠÍ ROZVOD V ZEMI (PE 100 RC, Ø32x3,0 PN 16 SDR 11)
- STUDENÁ VODA PITNÁ - VNĚJŠÍ ROZVOD V ZEMI (PE 100 RC, Ø32x3,0 PN 16 SDR 11)

REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM	PROVEDL

STAVBA
RODINNÝ DŮM VRANĚ
PARC.Č. 564/23, K.Ú. VRANĚ NAD VLTAVOU
UL. U ŠKOLY

INVESTOR
ING. O. BAĎUROVÁ, MGR. B. LICHNOVSKÝ
VÁCLAVA JIŘIKOVSKÉHO 176/56, 70030 OSTRAVA
SUVOROVOVA 46/3, 70030 OSTRAVA

STUPEŇ
DOKUMENTACE
PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

PROJEKT
PETR LICHNOVSKÝ
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ S.R.O.
SUVOROVOVA 3, OSTRAVA - ZÁBŘEH

OBJEKT
SO 01
RODINNÝ DŮM

PROVOZNÍ SOUBOR

ČÁST
D.1.1.5.
ZDRAVOTECHNIKA

OBSAH
PODÉLNÉ PROFILY
SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ
KANALIZACE

PROJEKTANT
ING. ARCH. PETR LICHNOVSKÝ
AUTORIZACE ČKA 698

VYPRACOVAL
ING. TOMÁŠ FABIÁN

DATUM	FORMÁT	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	REVIZE
7/2018	A1	1 : 100	**10/18 SP D115 007**	**0**

SADA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10