



Síť : 3NPE 50Hz, 400V/TN-C, TN-S
Opatření před úrazem el. proudem:
Ochrana základní – izolací, kryty, apod.
Ochrana při poruše – samočinným odpojením
od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41,
v platném znění
Doplňková ochrana – proudovými chrániči

Veškeré drážky pro kabely v domě musí být provedeny pouze drážkovačkou

RVA		AKCE
ARCHITECTS S.R.O.		REKONSTRUKCE DOMOVNÍCH ROZVODŮ V OBJEKTU ČP. 2234 NÁM. JIŘÍHO Z LOBKOVIC, PRAHA 3
GENERÁLNÍ PROJEKTANT SOCHOŘOVA 1134, 252 30 ŘEVNICE GSM: 724677577 INFO@RYA-ARCHITECTS.EU ZOP ING. ALEXANDR ISAIEV, ČKAIT 0006539	INVESTOR SVJ nám. J. z Lobkovic 5 nám. Jiřího z Lobkovic 2234/5 130 00 Praha 3	DATUM 04./2018
HIP ING. ROMAN VEJMELKA	MÍSTO STAVBY nám. Jiřího z Lobkovic 2234/5, Praha 3 3621/1, k.ú. Vinohrady	MĚŘÍTKO 1 : 50
VYPRACOVAL ING. ALEXANDR ISAIEV	STAVEBNÍ OBJEKT	PROFESE ESIL
OBSAH SITUAČNÍ SCHÉMA ROZVODŮ - 3.PATRO	STUPENĚ DSP	ČÍSLO VÝKRESU E-8