





LEGENDA :

- |   |   |
|---|---|
|  | Svítlidlo LED 24W, IP20                                       |
|  | Svítlidlo LED 24W, IP20<br>s nouzovým invertorem a akubaterií |
|  | Nouzové svítlidlo LED 4W, IP20<br>s akubaterií a piktogramem  |
|  | Prostorové (pohybové) čidlo, 230V, 10A                        |
- 
- Hlavní kabelové trasy

Referenční typy svítidel jsou uvedeny v technické zprávě tohoto projektu silnoproudu.

Sřt : 3NPE 50Hz, 400V/TN-C, TN-S  
Opatření před úrazem el. proudem:  
Ochrana základní – izolací, kryty, apod.  
Ochrana při poruše – samočinným odpojením  
od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41,  
v platném znění  
Doplňková ochrana – proudovými chrániči

Na základě přesně vybraných typů svítidel a světelných zdrojů ve společných prostorách investorem provede vybraný dodavatel svítidel znovu kontrolní výpočty osvětlenosti v dotčených místnostech.

Veškeré drážky pro kabely v domě musí být provedeny pouze drážkovačkou

Nové plynové potrubí bude připojeno na hlavní pospojování.

Nové rozvaděče, umístěné na chodbách musí být opatřeny dveřmi s požární odolností EI 15 Sm DP1.

Do všech bytů, za vstupní dveře, budou přivedeny nové napájecí kabely ČKY 4B x 10 a ovládací kabely ČKY 3C x 1,5, oba kabely budou ponechány s volným koncem 5 m. Zpojení těchto kabelů do stávajícího bytového rozvaděče provede elektrofirmu v režii nájemce bytu.

Při instalaci prostorových pohybových čidel je nutné na stavbě překontrolovat jejich funkci tak, aby čidla zabírala celý požadovaný prostor a popřípadě doplnit další čidla, aby nedošlo k vytvoření tzv. hluchých míst.

<h1>RVA</h1>	
ARCHITECTS S.R.O.	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	RVA ARCHITECTS S.R.O.
	SOCHOROVA 1134, 252 30 ŘEVNICE
GSM: 7246775177	INFO@RVA-ARCHITECTS.EU
ZP: ING. ALEXANDR ISAIEV, ČKAIT 0006539	
HIP	ING. ROMAN VEJMEJKA
VYPRACOVAL	ING. ALEXANDR ISAIEV
<div>AKCE</div> <div>REKONSTRUKCE DOMOVNÍCH ROZVODŮ</div> <div>NÁM. JIŘÍHO Z LOBKOVIC, PRAHA 3</div>	
INVESTOR	SVJ nám. J. z Lobkovic 5 nám. Jiřího z Lobkovic 2234/5 130 00 Praha 3
MÍSTO STAVBY	nám. Jiřího z Lobkovic 2234/5, Praha 3 3621/1, k.ú. Vinohrady
PROJESE	ESIL
STUPEŇ	DSP
ČÍSLO VÝKRESU	E-7
1 : 50	04./2018